

*după A*  
*Ana Paraitescu E.*  
*AM*

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA  
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Târgoviște  
Calea Domnească nr. 236, 130016, Târgoviște, Jud. Dâmbovița  
Tel: +4 0245 205 702 CUI: 14548527  
Fax: +4 0245 205 704 R.C: J15/129/2002  
www.distributie-energie.ro Cod operator date cu caracter personal: 18014

**Către** MUNICIPIUL TARGOVISTE  
DAMBOVITA, loc. TARGOVISTE, str. REVOLUTIEI, nr. 1/4, cod postal 130011

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu nr. 30602019758 din 08.01.2020 privind avizarea amplasării în DAMBOVITA, loc. TARGOVISTE, str. AL.COCONILOR, nr. FN, cod postal 130008 a obiectivului reprezentând RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI "POARTA DEALU-VANATORILOR (DB-1-A-16953.01) DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", conform planului anexat vă comunicăm următoarele:

În urma analizării documentației depuse, suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite :

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR.30602019758 / 22.01.2020**

cu următoarele precizări:

• Pe planul de situație s-au trasat cu aproximație liniile electrice aeriene (LEA) 0,4kV; CDMPT 0,4kV; PTAB 20/0,4 kV și liniile electrice subterane (LES) 0,4kV; LES 20 kV pozate la o adâncime de circa 0,6 - 1m.

Amplasamentul construcției față de elementele din teren și față de instalațiile electrice aeriene și subterane nu vor fi modificate și rămân neschimbate, conform planului anexat, respectându-se condițiile de coexistență impuse de prescripțiile energetice/normele tehnice energetice în vigoare, Societatea Energetica Electrica S.A.- PE 101 A / 85 (republicat în 1993), PE 101/5 (republicat în 1993), NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, PE 106/2003, 1.LI - Ip 5- 89, SR 8591 / 1997:

- distanța minimă admisă între conductorul extrem al LEA, la deviație maximă și cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare, este de 3 m pentru LEA 1kV < Un <= 20 kV și de 4 m pentru LEA 20kV < Un <= 110 kV;

- se interzice trecerea (traversarea) LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV peste cladiri, cu excepția LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate care pot traversa cladiri civile, respectându-se distanțele minime de 1 m față de acoperis și de 1,2 m față de coșul de fum;

- apropierea față de clădiri se realizează în funcție de categoria de pericol la incendiu a clădirii:

a) față de clădirile de categoriile A și B, distanța minimă de apropiere între axul LEA de joasă tensiune și peretele clădirii va fi de 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere;

b) față de clădirile de categoriile C,D și E și clădirile civile, se vor respecta distanțele de 1 m pentru LEA joasă tensiune cu conductoare izolate și neizolate;

Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA și orice parte a unei clădiri trebuie să fie de minimum 1m.

- distanța de siguranță în plan orizontal ale cablurilor pozate în pământ față de fundații de clădiri este de minimum 0,6 m.

• În cazul în care în zona de amplasament a construcției există instalații energetice ale altor destinatari decât Societatea Energetica Electrica S.A., se va solicita acordul acestora .

• În situația în care pe terenul dumneavoastră se află instalații energetice proprietate SDEE Targoviste , aveți obligația asigurării necondiționate a accesului personalului și a utilajelor SDEE Targoviste , pentru remedierea incidentelor, executarea reviziilor și a lucrărilor la aceste instalații.

• Construcțiile cu caracter provizoriu vor fi debransate necondiționat de la rețeaua electrică, la solicitarea Consiliilor Locale.

• În timpul execuției lucrărilor, se vor lua măsuri de către constructor, pentru respectarea normelor de protecție a muncii privind lucrul în apropierea liniilor electrice aeriene sau subterane.

• Orice modificare a instalației de alimentare cu energie electrică solicitată de consumator va fi plătită integral de acesta, bransamentele electrice afectate de viitoarea construcție vor fi refăcute în soluție modernizată.

• Lucrările în instalațiile energetice vor fi realizate numai printr-o societate atestată de către ANRE. Pentru prevenirea avarierii instalațiilor (LES) cu utilaje de construcție sau autovehicule și pentru evitarea producerii de accidente, se vor efectua sondaje de identificare exactă a traseelor cablurilor electrice, numai

cu asistență tehnică din partea COR Targoviste , str. Gimnaziului , nr. 15 , telefon 0245205870 , care va asigura delegat competent.

Prezentul AVIZ nu constituie autorizație pentru execuția instalației de alimentare cu energie electrică, și nici pentru execuția instalației de utilizare a energiei electrice, pentru execuția acestora fiind necesară solicitarea avizului tehnic de racordare.

Avizul de racordare se va solicita și obține separat, în conformitate cu reglementările privind tariful de racordare (Ordinul ANRE nr. 59/02.08.2013, cu modificările și completările ulterioare cuprinse în Ordinul ANRE nr. 63/14.07.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public) .

Condiții speciale:

Cablurile subterane și PTAB 9002 Coconilor sunt instalații proprietatea Primăriei Targoviste date în comodat (contract nr. R1508/02.05.2012) operatorului de distribuție SDEE Muntenia Nord SA.

În zonele cu instalații subterane se va solicita asistența tehnică pentru a identifica un traseu exact al cablurilor subterane (înainte de începerea și pe parcursul sapaturilor). Sapaturile se vor realiza exclusiv manual, iar personalul care execută sapături va purta mijloace de protecție specifice împotriva electrocutării. Orice daune sau consecințe nedorite aparute asupra instalațiilor electrice existente vor cădea în sarcina exclusivă a titularului prezentului aviz de amplasament.

În situația în care va fi necesară protejarea sau mutarea de instalații electrice va precizăm ca suportarea costurilor acestor lucrări se face de către Municipiul Targoviste în conformitate cu Legea Energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.

Conform memoriului tehnic depus va asumați în aceste situații (urmare a coborării nivelului de calcare al drumului) să comandați studii și proiecte de specialitate pentru repositionări/reampasări de instalații electrice. Acestea se vor promova numai după avizarea în CTA a SDEE Targoviste.

În caz de nerespectare a condițiilor din prezentul aviz, veți răspunde civil sau penal de consecințe, conform Legii nr. 123/2012, iar SDEE Targoviste nu va elibera aviz de racordare și nu va racorda construcția la rețeaua electrică.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. 25/2019 BP Doct SRL și a certificatului de urbanism nr. 1159 / 19.11.2019 .

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 lei, a fost achitat cu chitanța nr. 109C / 1.13.2020.

Termen de valabilitate: avizul este valabil, în intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis și pe perioada de existență a construcției, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

DIRECTOR  
ing. Eduard BANICA



SEF B.A.R  
ing. Anamaria SARAROIU

Întocmit  
RIZESCU COSTEL

Prezentul aviz are anexate 1 planuri de situație vizate spre neschimbare de SDEE Targoviste  
Spre știință : COR Targoviste  
C.E.110 kV Targoviste