



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
MUNICIPIUL TARGOVISTE



DIRECȚIA TEHNICĂ

Bir. Investitii- Achizitii Publice

Nr. 2087 / 1 / 2014

27 AUG. 2014

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI

Referitor la: „Liceul Teoretic Petru Cercel, Str. Parvan Popescu, Nr. 94 din Mncipiul Targoviste”- dispozitive specifice in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu- executie lucrari

Subiect : Solicitare ofertă de preț

Stimate d-le Director,

In urma verificarii documentatiei si a lucrarilor executate, Verificatorul de proiect a semnalat ca pentru respectarea cerintei esentiale de securitate la incendiu, in conformitate cu prevederile normativului P118/99 este necesara echiparea si dotarea Liceului Teoretic Petru Cercel, Str. Parvan Popescu, Nr. 94 din Mncipiul Targoviste, dupa cum rezulta din caietul de sarcini anexat.

Va rugam sa ne prezentati oferta dumneavoastra de pret pentru lucrarile solicitate prin caietul de sarcini, oferta care trebuie sa cuprinda pretul fara T.V.A.

Se va prezenta in original/copie legalizata/copie certificata “conform cu originalul” certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu mentionarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract de achizitie publica.

Va transmitem alaturat Caietul de sarcini.

Durata contract : maxim 60 zile.

Oferta de pret se va depune la Registratura Primariei Municipiului Targoviste din Str. Revolutiei, nr. 1-3, Corp B, iar data limita de depunere a ofertei este 04.09.2014, ora 16.00

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la Directia Tehnica-Casa Patrimoniului, Bir. Management Proiecte Dezvoltare Comunitara persoana de contact Responsabil Tehnic : ing. Elena PANAITESCU, telefon :0732100214 sau la Directia Tehnica –Corp B, Et. II, Cam. 17, persoana de contact Responsabil Achizitii Publice : Jr. Adrian BREAZA, telefon : 0245/611222, int. 221.

CAIET DE SARCINI

Pentru a respecta recomandarile in urma verificarii proiectului la cerinta esentiala de securitate la incendiu, in conformitate cu prevederile normativului P118/99 este necesara echiparea si dotarea **Liceului teoretic Petru Cercel din Municipiul Targoviste** dupa cum urmeaza :

- **Instalatia de stins incendiu va fi dotata cu o centrala adresabila cu minim doua bucle**, avizata EN54 care suporta pana la 200 elemente pe bucla, display LCD, pana la 24 iesiri programabile, 4 iesiri EN54 monitorizate. Se utilizeaza un acumulator de 18Ah/12V si va contine 4 intrari programabile(NO), cu posibilitate de legare si comandare a mai multor centrale.

- Pentru incaperi se vor monta **detectori de fum adresabili**, pe caile de acces se vor prevedea butoane manuale si sirene de interior.

- Pentru Sala de sport se vor monta **detectori de fum liniari**, tip bariera in vederea unei intretineri usoare. Acestia vor fi conectati la centrala adresabila de incendiu prin intermediul unor interfete. Se vor prevedea **izolatori de bucla 1/10** din numarul de echipamente adresabile.

- **Se va executa proiect conform normativului P 118/99.**

- **Se va intocmi documentatia necesara obtinerii avizarii si autorizatiei pe linie de PSI.**

- Se vor monta **dispozitive de autoinchidere** atat la usile de acces la casele scarilor de la parter si etajul 1 cat si la usile claselor astfel:

- La parter 8 mecanisme de autoinchidere
- La etaj 8 mecanisme de autoinchidere
- Golurile de acces la cele doua scari, atat pentru parter cat si pentru etaj **se vor proteja cu usi tip termopan de culoare alba**, dupa cum urmeaza:
 - La parter, usa U06 cu mecanism de autoinchidere pe Holul P07 si usa U01 cu mecanism de autoinchidere pe Holul P27 la intersectia cu Holul P17;
 - La etaj, usa U06 cu mecanism de autoinchidere langa casa scarii E24 si usa U06 cu mecanism de autoinchidere intre Holul E24 si Holul E08
- Se va reface stratul suport (gresie) la starea initiala, in zonele unde vor fi

montate usile mai sus mentionate.

- Mecanismele de autoinchidere se vor calibra corespunzator, in vederea inchiderii usilor ferm si fara a fi trantite.

Toate elementele vor fi insotite de declaratii de conformitate a materialelor
puse in opera si a dispozitivelor montate in cadrul unitatii de invatamant.

SEF SERVICIU P.I.A.
Ing.Dragos FOLEA



Intocmit
Ing.Elena PANAITESCU

